

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ  
ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№2»  
СУББОТИНА ЕВГЕНИЯ  
АНАТОЛЬЕВНА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Серов, Серовском, Гаринском,  
Новолялинском и Верхотурском районах  
адрес: 624992, Свердловская область, г.  
Серов, ул. Фрунзе, дом 5  
тел.(34385) 6-42-86  
E-mail: mail\_13@66.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 771-49652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624380, Свердловская обл., Верхотурский  
район, г. Верхотурье, КУЙБЫШЕВА УЛИЦА,  
ДОМ 2



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000105971141 от 02.05.2023 г.

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению  
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
от 29.05.2023 № 66-13-07/22- 2852 -2023

При проведении профилактического визита 25.05.2023  
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»

юридический адрес 624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье,  
КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, ДОМ 2

дата регистрации 15.11.2002

ИНН/ОГРН 6640002663 / 1026602073926

школа (624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, Куйбышева ул., 2)  
рассмотрении представленных документов: Акта профилактического визита

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от  
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в  
Российской Федерации»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № п/п | содержание мероприятия  | № норма-<br>тивного<br>документа | пункт НД     | срок       |
|-------|---|----------------------------------|--------------|------------|
| 1     | Произвести замену мебели. Покрытие стульев и парт должно быть без дефектов и повреждений, допускать проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. | СП 2.4.3648-20                   | 2.4.3, 2.4.9 | 01.09.2023 |

|   |  |                                     |   |            |
|---|--|-------------------------------------|---|------------|
| 2 | Устранить дефекты полового покрытия ( в кабинетах № 3, №5, №6, №8, №9 , на раздаче в горячем пехе в пищеблока,) , при замене полового покрытия использовать материалы допускающие влажную уборку и дезинфекцию.  | СП 2.4.3648-20                      | 2.5.2.  | 01.09.2023 |
| 3 | Провести ремонт помещений, устранив дефекты , повреждения на стенах и потолке ( в кабинетах: № 3, № 7, №8. № 9, коридоре, кабинете психолога, подсобном помещении, раздевалке , дверных проемов и дверях в кабинетах №7, №8.   | СП 2.4.3648-20                      | 2.5.3.  | 01.09.2023 |
| 4 | Обеспечить подвод горячей воды к раковине в кабинете технологии ( установить водонагреватель ).  | СП 2.4.3648-20                      | 2.6.5   | 01.09.2023 |
| 5 | Помещение ( кабинет технологии ), где установлено оборудование, являющееся источником выделения химических веществ, избытков тепла и влаги обеспечить местной системой вытяжной вентиляции.  | СП 2.4.3648-20                      | 2.7.4.  | 01.09.2023 |
| 6 | На отопительные приборы (в кабинетах № 7, 8,9,10,12, коридоре )установить ограждающие устройства .   | СП 2.4.3648-20                      | 2.7.5.  | 01.09.2023 |
| 7 | Остекление окон выполнить из цельного стеклопалотна. На оконных рамах в коридоре устранить дефекты (щели , потрескалась и отслоилась краска).  | СП 2.4.3648-20                      | 2.8.3.  | 01.09.2023 |
| 8 | Для предупреждения возникновения распространения инфекционных болезней в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, обеспечить проведение вакцинации сотруднику против дифтерии, столбняка: заведующей хозяйством Глушман Татьяне Анатольевне | Приказ МЗ РФ 1122н СанПиП 3.3686-21 | Прилож 1<br>Нац.КПП<br>64. <i>Иск. И.И. от 31.09.2023</i><br><i>и Роспотребнадзор</i> | 01.09.2023 |

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах в срок до 01.09.2023г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» СУББОТИНУ ЕВГЕНИЮ АНАТОЛЬЕВНУ

специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Серов, Серовском, Гаринском,  
Новолялинском и Верхотурском  
районах

  
Позднякова Ольга Владиславовна

Предписание получил:  
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№2» СУББОТИНА ЕВГЕНИЯ АПАТОЛЬЕВНА



29.05.2023

Место выдачи предписания:  
624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580843

Владелец Субботина Евгения Анатольевна

Действителен с 27.02.2024 по 26.02.2025