



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«10» августа 2023 г.
учётный № 66230061000207182044

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
620014 Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
8(343)346-10-96, oao-mchs@mail.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
ГО Верхотурский, Новолялинского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Верхотурье, ул. Совхозная, 15; г. Новая Ляля, ул. Ленина, 2
тел. 8(34388)2-11-92, E-mail: tond-verhoture@mail.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «10» августа 2023 г. № 67

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №2". (ИНН 6640002663 ОГРН 1026602073926)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении
Федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

08.08.2023 года в ходе профилактического визита на объекте надзора, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Верхотурье, ул. Куйбышева, д.2, были выявленные следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Не обеспечено внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 17(1) п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
2. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (техническая документация предприятий-изготовителей; сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ; акты обследования; акты освидетельствования скрытых работ, акты о проведении входного контроля, акты испытания на герметичность, протоколы измерения сопротивления изоляции электропроводок, акты об окончании монтажных работ, акты об окончании пусконаладочных работ, ведомости смонтированного оборудования, акты о приемке технических средств в эксплуатацию), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г №1479;
3. Помещение мужской раздевалки не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации, ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002

СНР ч.17 ГО Верхотурье от 10.08.23
15:43

№ 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3, п.4.4; п.48 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п.3, п.4; п.38 таблицы 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

4. Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены в коридоре, тем самым не защищен от несанкционированного доступа, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ст. 6, ч. 2, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.12 СП 464. 1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
1. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)
 2. ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3, п.4.4; п.48 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п.3, п.4; п.38 таблицы 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»
 3. ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ст. 6, ч. 2, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.12 СП 464. 1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е
о недопустимости нарушения обязательных требований
предлагаю:

1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №2". (ИНН 6640002663 ОГРН 1026602073926) в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранить указанные нарушения требования требований закона

О принятых мерах предлагаю проинформировать орган государственного контроля (надзора), объявивший предостережение в срок до 30.09.2023 по средствам электронной почты tond-verhoture@mail.ru

Так же сообщаем Вам, что в соответствии с п. 10 приложения к Положению о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290) в целях определения категории риска для каждого объекта защиты из группы объектов защиты, отнесенных к определенной категории риска, либо для принятия решения об изменении ранее присвоенной объекту защиты категории риска определяется индекс индивидуализации подконтрольного лица.

Индекс индивидуализации подконтрольного лица представляет собой показатель, получаемый

в результате обработки данных об индивидуальных социально-экономических характеристиках объекта защиты - индикаторов риска причинения вреда (ущерба), оказывающих влияние на уровень обеспечения его пожарной безопасности, а также критериев добросовестности подконтрольного лица, характеризующих вероятность несоблюдения на объекте защиты обязательных требований пожарной безопасности (п. 12 приложения к Положению).

При этом одним из таких критериев добросовестности является:

«Непредставление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности».

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов).

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ст. 57 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290)

(указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу mchs.gov.ru*

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований).

Заместитель начальника ОНД и ПР ГО
Верхотурский, Новолялинского ГО,
Сосьвинского ГО, Гаринского ГО УНД и
ПР ГУ МЧС России по Свердловской
области
старший лейтенант внутренней службы
Мардоса А.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного должностного лица,
принявшего решение о проведении контрольной закупки)



Проект решения подготовил инспектор ОНД и ПР ГО Верхотурский, Новолялинского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенант внутренней службы Корепанов Егор Андреевич, 8 (904) 981 09 71

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580843

Владелец Субботина Евгения Анатольевна

Действителен с 27.02.2024 по 26.02.2025