

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» мая 2024 г., 66240061000210683163

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ОНДиПР ГО Верхотурский, Новолялинского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Свердловская, р-н Верхотурский, г Верхотурье, ул Совхозная, Дом 15, тел. 83438821192, e-mail: ond-verhotur@66.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  
от « 22 » мая 2024 г. № 2405/011-66/23/ПНН**

**1. Предостережение объявлено**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2", адрес юридического лица: 624380, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ВЕРХОТУРСКИЙ, ВЕРХОТУРЬЕ, КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, ДОМ 2 ИНН 6640002663

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении**

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В помещении электрощитовой размещены легковоспламеняющиеся материалы

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:**

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица  
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 35 Правил, подпункт е  
**Обязательное требование**  
Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».**

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
о недопустимости нарушения обязательных требований  
и предлагаю:**

В соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранить указанные нарушения требований закона. О принятых мерах предлагаю проинформировать орган государственного контроля (надзора), объявивший предостережение в срок до 10.06.2024 по средствам электронной почты [tond-verhoture@mail.ru](mailto:tond-verhoture@mail.ru).

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

**5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.**

(указывается ссылка на положение в виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Инспектор ОНД и ПР ГО Верхотурский, Новолялинского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГОУНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Корепанов Егор Андреевич



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F0E9B9EA316FD14916901FA9F288D7F5  
Владелец: Корепанов Егор Андреевич  
Действителен с 02.11.2023 по 25.01.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Корепанов Егор Андреевич - Инспектор ОНД и ПР ГО Верхотурский, Новолялинского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГОУНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) телефон: +73438921860, E-mail: ond-verhotur@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписывавшего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580843

Владелец Субботина Евгения Анатольевна

Действителен с 27.02.2024 по 26.02.2025