

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №2»
624380, г. Верхотурье, Свердловская область, ул. Куйбышева, 2
ОКПО 50313224; ИНН 6640002663, КПП 668001001, БИК 016577551
тел. (34389) 2-16-88, эл.почта oosh_2@mail.ru

исх. № 200 от 28.05.2024

Инспектору ОНД и ПР ГО
Верхотурский, Новолялинского ГО,
Сосьвинского ГО, Гаринского ГОУНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
субъекта РФ по пожарному надзору
Корепанову Е.А.

Информация
об устранении причин и условий Предостережения

На основании Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований от 22 мая 2024 г. № 2405/011-66/23/ПНН при осуществлении федерального государственного пожарного надзора в МАОУ «ООШ № 2» приняты меры по устранению выявленного нарушения требований Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

По нарушению, представленному в Предостережении, сообщаем следующее.

В помещении электрощитовой размещены легковоспламеняющиеся материалы (обязательное требование – запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы).

По данному факту сообщаем следующее – все легковоспламеняющиеся материалы (коробки с оборудованием для замены системы автоматической пожарной сигнализации в здании) из электрощитовой перенесены в отдельный кабинет.

Приложение на 1 листе:

Приложение «Фото электрощитовой»

Ио директора



Субботина Е.А.

Приложение



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114501

Владелец Субботина Евгения Анатольевна

Действителен с 21.04.2025 по 21.04.2026