

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №2»
624380, г. Верхотурье, Свердловская область, ул. Куйбышева, 2
ОКПО 50313224; ИНН 6640002663, КПП 668001001, БИК 016577551
тел. (34389) 2-16-88, эл.почта oosh_2@mail.ru

исх. № 292 от 28.08.2024

Инспектору ОНД и ПР ГО
Верхотурский, Новолялинского ГО,
Сосьвинского ГО, Гаринского ГОУНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
субъекта РФ по пожарному надзору
Корепанову Е.А.

Информация

об устранении причин и условий Предостережения

На основании Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований от 15 августа 2024 г. № 2408/011-66/61/ПНН при осуществлении федерального государственного пожарного надзора в МАОУ «ООШ № 2» приняты меры по устранению выявленного нарушения требований Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

По нарушениям, представленным в Предостережении, сообщаем следующее.

1. В отношении здания школы руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом

Инструкция о мерах пожарной безопасности в МАОУ «ООШ № 2» в наличии, утверждена директором 23 января 2023 года. (Приложение 1)

2. Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты.

Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты в наличии – договор № ОБСЛ-16/24 от 05.08.2024 года. (Приложение 2)

3. Руководитель организации не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Проверка средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от

опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности – самоспасателя фильтрующего газодымозащитного «Зевс ЗОУ» в количестве 1 шт, находящегося на посту вахты – осуществлена 12 августа 2024 года с занесением в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Приложение 3)

4. Руководитель не организовал своевременную работу по ремонту, техническому обслуживанию системы противопожарной сигнализации, обеспечивающие исправное состояние указанной системы (неисправность дымового пожарного извещателя в пищеблоке).

В период с 20 апреля 2024 г. по 10 июля 2024 года производились работы по монтажу и наладке систем пожарной сигнализации и оповещении о пожаре. Работа по ремонту, обеспечивающие исправное состояние указанной системы, проведены. Неисправность дымового пожарного извещателя в пищеблоке (помещение № 26) исправлена. (Приложение 4.)

5. На объекте защиты при монтаже и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдены проектные решения Проект ПС.СОУЭ 025 056-ВТ (Помещение № 26 отсутствуют извещатели пожарные тепловые).

В помещении № 26 (столовая) извещатель пожарный тепловой установлен в соответствии с Проектом ПС.СОУЭ 025 056-ВТ (Приложения 5, 6)

6. Помещение № 16 не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации.

Помещение № 16 (подсобное помещение) защищено автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с Проектом ПС.СОУЭ 025 056-ВТ (Приложение 6, 7).

Приложения на 61 листе:

Приложение 1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в МАОУ «ООШ № 2» на 24 листах

Приложение 2. Договор № ОБСЛ-16/24 от 05.08.2024 года на 5 листах.

Приложение 3. Проверка средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на 1 листе.

Приложение 4. Фото устранения неисправности в помещении № 26 на 1 листе.

Приложение 5. Фото извещателя теплового в помещении № 26 (столовая) на 1 листе.

Приложение 6. Проект ПС.СОУЭ 025 056-ВТ на 28 листах.

Приложение 7. Фото извещателя пожарного автоматического дымового в помещении № 16 на 1 листе.

Директор



Субботина Е.А.

Устранение неисправности в помещении № 26



Извещатель тепловой в помещении № 26 (столовая)



Приложение 7
Извещатель пожарный автоматический дымовой в помещении № 16



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114501

Владелец Субботина Евгения Анатольевна

Действителен с 21.04.2025 по 21.04.2026