

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №2»
 624380, г. Верхотурье, Свердловская область, ул. Куйбышева, 2
 ОКПО 50313224; ИНН 6640002663, КПП 668001001, БИК 016577551
 тел. (34389) 2-16-88, эл.почта oosh_2@mail.ru



УТВЕРЖДЕНО
 Директор
 МАОУ «ООШ № 2»
 Субботина Е.А.
 Приказ № 199
 от 18 июня 2025 г.

ПЛАН

мероприятий по устранению выявленных нарушений в ходе проведения обязательного профилактического визита 02.06.2025 года
 (Предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области № 66-13-06/27-2661-2025 от 17.06.2025)

Срок исполнения: до **01.09.2025**

№	Нарушение	Мероприятие по устранению нарушения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Изготовление продукции в столовой производится не в соответствии с технологическими документами, в том числе по технологической карте, разработанной и утверждённой руководителем организации, а именно: в готовом блюде для детей 7-11 лет (обед): суп картофельный с бобовыми (дата изготовления: 02.06.2025 г. 11.30, объём партии: 80 порций) не соответствует по показателям: массовая доля жира/содержание жира/жир – результат испытаний составил 1,4+1,0 г. на порцию, при величине допустимого уровня 3,5-4,5 г.; углеводы/содержание углеводов/углеводы – результат испытаний составил 31,45 г. на	1. Ходатайство о переносе срока исполнения пункта 1 на сентябрь 2025 года (повторный отбор готового блюда для детей 7-11 лет (обед): суп картофельный с бобовыми возможен с началом учебного года) 2. Повторный отбор готового блюда для детей 7-11 лет (обед): суп картофельный с бобовыми на соблюдение соответствия с технологическими документами	Август 2025 Сентябрь 2025	Директор Шеф-повар	

	порцию при величине допустимого уровня 23,3-25,6 г, что подтверждает протокол испытаний № 13/04485-25 от 05.06.2025г.				
2	Пищевый блок не оборудован исправной системой вентиляции, исключающий риск загрязнения пищевой продукции, а именно: на момент проведения профилактического визита вентиляционная труба вентиляционного оборудования (вытяжки) не была присоединена к отверстию вентиляционного стояка	1. Присоединить вентиляционную трубу вытяжного зонта к отверстию вентиляционного стояка 2. Подбор предложений поставщиков по приобретению вентилятора для вытяжного зонта (с приложением 3 коммерческих предложений). 3. Подбор предложений поставщиков по приобретению металлического гофрированного рукава для соединения вентилятора и вытяжного зонта (с приложением 3 коммерческих предложений). 4. Запрос в МКУ «Управление образования муниципального округа Верхотурский» увеличение субсидии на 2026 год 5. Замена вентилятора и металлического гофрированного рукава	Июнь 2025 Июль 2025 Июль 2025 Сентябрь 2025 По факту субсидирования	Заведующий хозяйством	
3	Внутренняя отделка пищевого блока: полы (окрашенное деревянное напольное покрытие), отделка стен (окрашенное настенное покрытие с известковой побелкой) и потолка (покрытие с известковой побелкой) – имеет повреждения в виде отслоения краски, следов протеканий, дыр, трещин, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, уборку моющими и дезинфицирующими средствами	Обеспечить внутреннюю отделку пищевого блока без повреждений: 1. Составление локально-сметного расчёта на выполнение ремонтных работ 2. Выполнение ремонтных работ	Июнь 2025 Июль 2025	Заведующий хозяйством	

4	Покрытие стульев в кабинете № 5 оздоровительного учреждения с дневным пребыванием имеет дефекты в виде сколов и не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	В кабинетах № 5 покрытие учебной мебели (стульев) обеспечить без дефектов и повреждений, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: 1. Подбор предложений поставщиков по приобретению учебной мебели (стульев) (с приложением 3 коммерческих предложений) 2. Запрос в МКУ «Управление образования муниципального округа Верхотурский» увеличение субсидии на 2026 год. 3. Ходатайство о переносе срока исполнения пункта 4 на сентябрь 2026 года	До 30 июня 2025 До августа 2024	Заведующий хозяйством Главный бухгалтер	
5	Полы кабинетов № 6, 8 (окрашенное деревянное напольное покрытие) имеют дефекты в виде отслоения краски, дыр, трещин, не допускающих влажную уборку и дезинфекцию	Устранить дефекты и повреждения полов кабинетов № 6, 8: 1. Составление локально-сметного расчёта на выполнение ремонтных работ 2. Выполнение ремонтных работ	Июнь 2025 Июль 2025	Заведующий хозяйством	
6	Отделка стен кабинета № 5 (окрашенное настенное покрытие) и потолка кабинета № 3 (покрытие с известковой побелкой) имеет дефекты в виде следов протеканий, трещин, дыр, не допускающих влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	Стены и потолки помещений обеспечить без дефектов и повреждений: устранить дефекты потолка кабинета № 3, устранить дефекты на стене в кабинете № 5, 1. Составление локально-сметного расчёта на выполнение ремонтных работ 2. Выполнение ремонтных работ	Июнь 2025 Июль 2025	Заведующий хозяйством	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114501

Владелец Субботина Евгения Анатольевна

Действителен с 21.04.2025 по 21.04.2026