

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №2»
624380, г. Верхотурье, Свердловская область, ул. Куйбышева, 2
ОКПО 50313224; ИНН 6640002663, КПП 668001001, БИК 016577551
тел. (34389) 2-16-88, эл.почта oosh_2@mail.ru

исх. № 308 от 04.07.2025

Прокурору
Верхотурского района
Советнику юстиции
Арцер А.Ю.

Информация
об устранении нарушений федерального законодательства о пожарной
безопасности

МАОУ «ООШ № 2» представляет информацию о принятых мерах по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности на основании Представления Прокуратуры Верхотурского района от 27 июня 2025 г. № 02-19-25, выявленных в ходе проведения проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности МАОУ «ООШ № 2».

Настоящее Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Швецовой К.В. По результатам рассмотрения Представление о нарушении федерального законодательства признано обоснованным и подлежащим удовлетворению.

По устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, установленных Правилами противопожарного режима в РФ, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также иными нормативными актами приняты следующие меры:

2.1. Нарушение – на эвакуационном пути размещена мебель, что нарушает пп. б п. 27 Правил противопожарного режима в РФ.

Нарушение исправлено – мебель (скамейки из столовой), размещённая вдоль стен на пути к эвакуационному выходу, была приготовлена к утилизации в связи с заменой на новую. По состоянию на 04 июля 2025 г. мебель с эвакуационного пути убрана (Приложение 1).

2.2. Нарушение – на объекте защиты на путях эвакуации ковровые дорожки не закреплены к полу, п. 31 Правил противопожарного режима в РФ, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Нарушение исправлено в день проверки – ковровые дорожки на путях эвакуации убраны (Приложение 2).

3. В связи с выявленными нарушениями при проведении проверки Прокуратурой Верхотурского района законодательства о пожарной безопасности за ненадлежащее исполнение работником своих должностных обязанностей объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания заведующему хозяйством Глушман Т.А. (Приложение 3).

Приложение на 3 листах:

Приложение 1. «Фото коридора на пути к эвакуационному выходу».

Приложение 2. «Фото эвакуационных путей без дорожек».

Приложение 3. Копия приказа о дисциплинарном взыскании.

Директор



Е.А. Субботина

Коридор на пути к эвакуационному выходу



Эвакуационные выходы без дорожек



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114501

Владелец Субботина Евгения Анатольевна

Действителен с 21.04.2025 по 21.04.2026